

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
(наименование территориального органа МЧС России)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Челябинской области  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,  
электронный адрес: gpn\_chel@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 331/1/1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 331 от 18.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

07.04.2021 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

16.04.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18  
(наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска» - Пашенко Натальей Ивановной  
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

| № Пр<br>ед<br>пи<br>са<br>ни<br>я | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                                | Формирование сигналов управления системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя, без перезапроса, в группе «Улыбка» на 1-ом этаже. | ч. 3,4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 151 123-ФЗ от 2.07.2008г., п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 13.1* НПБ 88-2001*                                                                     | 01.04.2022 г.                                              |                                                                |
| 2.                                | Формирование сигналов управления системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя, без перезапроса, в группе «Радуга» на 2-ом этаже. | ч. 3,4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 151 123-ФЗ от 2.07.2008г., п. 14.1 СП 5.13130.2009;                                                                                           | 01.04.2022 г.                                              |                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 13.1* НПБ 88-2001*                                                                                   |               |  |
| 3. | Руководитель учреждения не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны., а именно помещение, расположенное на первом этаже эксплуатируемое, как склад – архив (допускается хранение документов). | Правила противопожарного режима в РФ п.12 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) | 01.04.2022 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- \* собственники имущества;
- \* руководители федеральных органов исполнительной власти;
- \* руководители органов местного самоуправления;
- \* лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- \* лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- \* должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска  
по пожарному надзору



И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

*Гаврилов*

*Ф*

*Александров*

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“16” 04 2021

*И.С. Соколова*

(подпись)